

|  |  |  |                                 |
|--|--|--|---------------------------------|
| <b>Magistrát města<br/>Frýdku-Místku</b> | Identifikace dokumentu: Priority na rok 2017 – Osadní<br>výbor Skalice |  | Strana 1 (celkem 2)             |
|  | Č.j.: DaSH-F/2017  |  |                                 |
|  | Odbor:<br>DaSH   | Autor, pracovní funkce:<br>Ing. Hronovský – vedoucí odboru | Datum pořízení:<br>31. 01. 2017 |

**Určeno pro:** odbor kancelář primátora

## **Priority pro rok 2017 místní část Skalice.**

Přidat veřejné osvětlení k Sokolskému hřišti

V současné době již i stavba veřejného osvětlení vyžaduje zpracování projektové dokumentace a vyřízení územního souhlasu (resp. územního rozhodnutí). S ohledem na skutečnost, že ve většině případů statutární město Frýdek-Místek není vlastníkem pozemků podél místních nebo účelových komunikací, je nutno zároveň provést výkupy dotčených částí pozemků, nebo uzavření jiných majetkoprávních smluvních vztahů. Příprava stavby nebo rozšíření veřejného osvětlení je v současné době již docela časově náročná. S ohledem na výše uvedené nelze garantovat realizaci tohoto požadavku v letošním roce. Náklady na pořízení projektové dokumentace i na vlastní realizaci by byly hrazeny z prostředků vyčleněných v rozpočtu města na realizaci požadavků jednotlivých osadních výborů.

Nasvětlení navrhujeme provést 1 ks LED svítidla, postavení 1 ks ocelového stožáru a natažením 60 m zemního vedení CYKY 4x16 mm<sup>2</sup>.

Předběžná cena: 78 000,- Kč bez DPH. V ceně není zahrnuta projektová dokumentace.

Opravit komunikaci k Sosnině po značku zákaz vjezdu a přidat veřejné osvětlení

Platí výše uvedené. Kromě toho část výše uvedené komunikace se nachází na soukromých pozemcích. Jedná se přitom o prostřední část výše uvedené komunikace. Osvětlení této soukromé části pozemní komunikace nelze v souladu s platnými předpisy realizovat (statutární město Frýdek-Místek nesmí investovat do údržby, zhodnocení soukromého majetku. Obáváme se, že bez nabytí části výše uvedené komunikace, která je v současné době v soukromém vlastnictví, nelze požadavek realizovat.

Přidat veřejné osvětlení v ulici pod zastávkou U Vrby kolem lesa směr Sosnina – Na Mokřínách.

Platí výše uvedené ohledně přípravy stavby veřejného osvětlení.

Nasvětlení navrhujeme provést 8 ks LED svítidla, postavení 8 ks ocelových stožárů a natažením 550 m zemního vedení CYKY 4x16 mm<sup>2</sup>.

Předběžná cena: 475 000,- Kč bez DPH. V ceně není zahrnuta projektová dokumentace

Přidat veřejné osvětlení kolem lesa v Mezuře směrem k Bašce

Nutno upřesnit. Obecně platí výše uvedené ohledně přípravy stavby veřejného osvětlení.

Nasvětlení navrhujeme provést 4 ks LED svítidla, postavení 4 ks ocelových stožárů a natažením 315 m zemního vedení CYKY 4x16 mm<sup>2</sup>.

Předběžná cena: 257 000,- Kč bez DPH. V ceně není zahrnuta projektová dokumentace.

Opravit cestu po celé délce od domu č.p. 238 k domu č.p. 286 až po domy č.p. 288 a 328 tzv. čtverec cesty

Lze provést. Nacenění bylo provedeno již v roce 2016. Náklady jsou odhadovány ve výši cca. 965,-tis. Kč bez DPH.

|  |  |  |                                 |
|--|--|--|---------------------------------|
| <b>Magistrát města<br/>Frýdku-Místku</b> | Identifikace dokumentu: Priority na rok 2017 – Osadní<br>výbor Skalice |  | Strana 2 (celkem 2)             |
|  | Č.j.: DaSH-F/2017  |  |                                 |
|  | Odbor:<br>DaSH   | Autor, pracovní funkce:<br>Ing. Hronovský – vedoucí odboru | Datum pořízení:<br>31. 01. 2017 |

Opravit chodník po celé trase Skalice – propadá se

Lze provést. Část chodníku již byla opravena v roce 2016. Náklady na provedení opravy zbývajících pokleslých částí chodníku (tzn. částí s největšími poklesy) odhadujeme ve výši min. 80 tis. Kč bez DPH. Vzhledem k nerovnostem na průběhu většiny plochy chodníku by bylo zapotřebí dohodnout přesný rozsah předlažby, případně určit priority.

Doplnit u autobusových zastávek chybějící přístřešky – ve směru na Raškovice u KD a u kostela sv. Martina

Náklady na výrobu a montáž přístřešku na autobusovou zastávku u kulturního domu (ve směru na Raškovice) jsou odhadovány ve výši (2-modul 79.800,- Kč bez DPH, 3-modul 99.750,- Kč bez DPH).

Přístřešek u autobusové zastávky u kostela (ve směru na Raškovice) není kde umístit, neboť všechny pozemky podlé stávajících komunikací jsou v soukromém vlastnictví. Vlastníci těchto pozemků (kromě Lesů České republiky) odmítají potřebnou část svých pozemků městu prodat. S Lesy České republiky již skoro rok probíhají jednání ohledně odkoupení části jejich pozemku. Do doby nabytí potřebné části z pozemků přiléhajících ke stávajícím pozemním komunikacím nelze u této zastávky přístřešek instalovat.

Postupně opravit boční obecní komunikace ve Skalici

Nutno upřesnit, o které místní komunikace by se mělo jednat, aby bylo možné provést nacenění požadovaných oprav.

Výměna poškozených polykarbonátových plátů u autobusových zastávek

Lze provést. Náklady se odhadují ve výši 20-30 tis. Kč bez DPH (pouze v případě výměny polykarbonátu).

Zpracoval: Ing. Hronovský