K.Ú. č. 689688 LYSŮVKY

STOKA L 4/2
STOKA L4
STOKA L 4/1
STOKA L 3/1
STOKA L 3/2
STOKA L 3
STOKA L 4
STOKA L 2
STOKA L 1

STAVBA KANALIZACE DN 300
PODCHOD POD SILNICÍ R I/48
POJEZDOVÁ KOMUNIKACE
ZPEVNĚNÁ PLOCHA
OPEVNĚNÍ BŘEHŮ A DNA VODNÍHO TOKU
ČERPACÍ STANICE
PŘÍPOJKA NN
VÝTLAK V1 - DN 80
PODCHOD POD STÁTNÍ SILNICÍ č. I/48
PROTLAK OCELOVÉ CHRÁNIČKY DN 600

LEGENDA

DOTČENÉ POZEMKY

NAVRHOVANÉ SÍTĚ

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – GRAVITAČNÍ
- P1 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – ODBOČKY STOK
- P2 ODBOČKY PRO NAPOJENÍ BUDOUCÍCH KANAL. PŘÍPOJEK – VEŘ. ČÁST – NEUZNATELNÉ
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – VÝTLAK Z ČERPACÍ STANICE
- PŘÍPOJKA NN DO ČERPACÍ STANICE

- KANALIZACE DEŠŤOVÁ
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- PLYNOVOD STL A PLYN. PŘÍPOJKY – ochranné pásmo 1,00 m na každou stranu od vnějšího líce potrubí STL
- PLYNOVOD VTL – ochranné pásmo 4,00 m na každou stranu od vnějšího líce potrubí VTL
- VODOVOD A PŘÍPOJKY – ochranné pásmo 1,50 m na každou stranu od vnějšího líce vodovod. potrubí
- ELEKTRO NN – NADZEMNÍ
- ELEKTRO NN – PODZEMNÍ – ochranné pásmo 1,00 m na každou stranu od vnějšího líce kabelu
- ELEKTRO VN 22 kV – NADZEMNÍ – ochranné pásmo 10,00 m na každou stranu od krajních vodičů VN do 35 kV
- ELEKTRO NN V.O. – NADZEMNÍ
- ELEKTRO NN V.O. – PODZEMNÍ – ochranné pásmo 1,00 m na každou stranu od vnějšího líce kabelu
- TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ – NADZEMNÍ
- TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ PODZEMNÍ – OPTICKÝ KABEL – ochranné pásmo 1,50 m na každou stranu od vnějšího líce telekom. kabelu
- TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ PODZEMNÍ – METALICKÝ KABEL – ochranné pásmo 1,50 m na každou stranu od vnějšího líce telekom. kabelu
- TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ PODZEMNÍ – TELIA / SITEL – ochranné pásmo 1,50 m na každou stranu od vnějšího líce telekom. kabelu
- TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ PODZEMNÍ – ČEZ TELKO – ochranné pásmo 1,50 m na každou stranu od vnějšího líce telekom. kabelu

S

POZNÁMKA:

Zákresy inženýrských sítí neslouží jako vytyčovací výkres! Před zahájením stavebních prací musí dodavatel zajistit prokazatelné vytýčení všech stávajících inženýrských sítí v zájmovém území příslušným správcem sítě dle platných předpisů. Inženýrské sítě byly zakresleny geodetem a projektantem dle dostupné výkresové dokumentace.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BALT P. V. SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL
3			
2			
1			

Sweco Hydroprojekt a.s. divize Morava
Pracoviště Ostrava, Varenská 49, 729 02 Ostrava; ostrava@sweco.cz; www.sweco.cz

SWECO

VYPRACOVAL	Alena Tolaszová	HIP	Ing. Martin Jonšta	T. KONTROLA	Ing. M. Machovec
PROJEKTANT	Ing. Martin Jonšta	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Vít Černý, Ph.D.	DATUM	11/2017
OBJEDNATEL	Statutární město Frýdek-Místek			OKRES	Frýdek-Místek
AKCE:	Odkanalizování oblasti povodí Olešné místních částí Zelinkovice a Lysůvky			ČÍSLO ZAKÁZKY	217052 01 01
				STUPEŇ	DPS
				FORMÁT	10 A4
				MĚŘÍTKO	1 : 1000
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	0538/17/3
ČÁST STAVBY				SO/PS	-
PŘÍLOHA:	Celkový situační výkres			ČÍSLO PŘÍLOHY	C.2

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn jí využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakýchkoliv omezení. Jiné osoby (zde fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat jen jinym způsobem rozmnožovat nebo zpřístupnit dalším osobám.
Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou přípisny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrice).